

Miljørappport 2025


Breivollveien 25
0668 Oslo

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken i felleskostavregningen fra gårdselskapet, for å finne deres andel av forbruket. Spørsmål vedr. brøk kan rettes post@fram.no

Energiforbruk fellesanlegg


For fellesanlegg strøm er det handlet opprinnelsesgaranti for å sikre at tilsvarende forbruk er produsert fra 100% fornybar energikilde

Beskrivelse	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	291 936	0



Forbruk vann

Beskrivelse	Volum vann (m ³)
Måler 301047	299






Solcellene hadde i 2025 en total produksjon på 194 349 kWh


Solproduksjon brukt i bygg

Av den produserte solenergien ble 188 441 kWh brukt i bygget.
Det vil si at 14 % av byggets strømbehov ble dekket av egenprodusert solenergi



Solproduksjon levert på nett

5 908 kWh av solproduksjonen ble tilført nettet.



Avfallsrapport

Avfallstype	kg
9900 Blandet avfall	1 030
1200 Papir, papp og kartong	410
Totalt	1 440
Sorteringsgrad	28,47 %

