



Adresse <b>Lienga 7, 1414 TROLLÅSEN</b>	
Dato for energimerking <b>03.03.2026</b>	Merkenummer <b>Energiattest-2026-265680</b>
Byggeår <b>1977</b>	Bygningsnummer <b>13291373</b>
Gårdsnummer <b>239</b>	Bruksnummer <b>133</b>
Seksjonsnummer <b>—</b>	Bolignummer <b>—</b>



## Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard, og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.



## Energi

### Beregnet levert energi

Beregnet vektet levert energi i normalt klima \*

**215,65 kWh/m<sup>2</sup> per år**

Energikarakter

**E**

Beregnet levert energi i lokalt klima

**285,73 kWh/m<sup>2</sup> per år**

### Målt forbruk per energivare. Snitt siste 3 år.

Lvert elektrisitet

**2 096 702 kWh**

Fjernvarme

**340 660 kWh**

\* **Beregnet vektet levert energi i normalt klima** er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.



## Bygningsinformasjon

Bruksareal

**7 977 kvm**

Oppvarmet bruksareal

**7 977 kvm**

Bygningstype

**Kontorer med ventilasjon og kjøleanlegg**