

Miljørappport 2025


Karenslyst Allé 6
0278 Oslo

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken i felleskostavregningen fra gårdselskapet, for å finne deres andel av forbruket. Spørsmål vedr. brøk kan rettes post@fram.no

Energiforbruk fellesanlegg


For fellesanlegg strøm er det handlet opprinnelsesgaranti for å sikre at tilsvarende forbruk er produsert fra 100% fornybar energikilde

Beskrivelse	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellessanlegg strøm	390 535	0
Fellessanlegg strøm	356 390	6 486



Forbruk vann

Beskrivelse	Volum vann (m ³)
Totalt vannforbruk	3 647






Solcellene hadde i 2025 en total produksjon på 14 780 kWh



Solproduksjon brukt i bygg


Av den produserte solenergien ble 14 614 kWh brukt i bygget.

Det vil si at 2,2 % av byggets strømbehov ble dekket av egenprodusert solenergi



Solproduksjon levert på nett

166 kWh av solproduksjonen ble tilført nettet.



Avfallsrapport

Avfallstype	kg
9900 Blandet næringsavfall	18 865
1700 Plast	441
1500 EE-avfall	63
1300 Glass	1 337
1200 Papir, papp og kartong	6 587
1100 Bioavfall og slam	1 813
Totalt	29 106
Sorteringsgrad	35 %

